

admin

20 Φεβρουαρίου 2021

Παρακαλούμε όπως μας στείλετε οικονομική προσφορά στο itd.dod@pnai.gov.gr έως την 28/2/2021 για τα παρακάτω:

UPS 1KVA, τεμάχια 17

- Ενσωματωμένο AVR (Automatic Voltage Regulator)
- Θύρα επικοινωνίας USB
- Μπουτόν σίγασης (Mute button)
- Διατίθεται με πρίζες IEC+σούκο
- Σύμφωνα με πρότυπα EN62040-1 και EN62040-2

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ονομαστική ισχύς (VA): 1000
- Ενεργός Ισχύς (W): 600
- Τεχνολογία: Line Interactive VI
- Κυματομορφή: Simulated SineWave
- Τάση εισόδου: 230 V \pm 10%
- Συχνότητα εισόδου: 50-60 Hz \pm 5Hz
- Εύρος τάσης εισόδου: 170 V-290 V
- Τάση εξόδου: 230 V \pm 10%
- Συχνότητα εξόδου: 50/60 Hz \pm 1Hz
- USB φόρτισης/Τάση: Type A / 5 V
- Σηματοδότηση: μπουτόν και ένδειξη LED για real-time έλεγχο της κατάστασης του UPS
- Θερμοκρασία λειτουργίας (°C): 0 έως 40°C
- Σχετική υγρασία (%): < 95%
- Επίπεδο θορύβου (dBA): < 40
- Πρότυπα συμμόρφωσης: EN 62040-1, EN 62040-2

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τα προσφερόμενα (εντός 30 ημερών από την ημέρα ανάθεσης) στο Διοικητήριο της Περιφέρειας στην Ρόδο

Τα μεταφορικά έξοδα επιβαρύνουν τον ανάδοχο

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι φορολογικά ενήμερος

Προϋπολογισμός : 2.500€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%