ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ερμούπολη : 28-6-2022
Αριθ. πρωτ : 81090/5349

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. 172058/17-02-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 354/τ.Β/2016) και ειδικότερα το άρθρου 11 αυτής ανακοινώνεται ότι:

Η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου **διαβίβασε με το με αρ. πρωτ. 80227/714/27-6-2022 έγγραφό της** στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου το **Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΕΙΔΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ) της εγκατάστασης ΡΟΔΟΓΚΑΖ Α.Ε.,** η οποία λειτουργεί επί της οδού Γκύζη (κάθετος της Λεωφόρου Καλλιθέας) της νήσου Ρόδου, στο δήμο Ρόδου, στη θέση ΚΑΝΑΜΑΤ, με τα παραρτήματα του. Το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να ενημερωθεί και να συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση όπως προβλέπεται.

Στην εγκατάσταση της ΡΟΔΟΓΚΑΖ αποθηκεύεται και διακινείται υγραέριο (προπάνιο και μίγμα βουτανίου-προπανίου).

Οι παράγοντες που ενδέχεται να προκαλέσουν μεγάλο ατύχημα είναι οι παρακάτω:
Η κύρια πηγή κινδύνων για εκδήλωση τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις υγραερίων είναι οι δεξαμενές αποθήκευσης LPG.
Πέραν των σοβαρών περιστατικών που μπορεί να προκύψουν στις δεξαμενές, μικρότερής εμβέλειας (επιπτώσεων) περιστατικά μπορεί να προκληθούν σε σωληνογραμμές (μικρές διαρροές ή σοβαρές διαρρήξεις) ή σε δοχεία (πίεση, διάβρωση, εξωτερική θέρμανση, κλπ), σε φλάντζες (συνδέσεις κατάθλιψης αντλιών). Γενικά οι διαρροές στις σωληνογραμμές μπορούν να προκληθούν από διάφορες αιτίες, όπως καταπονήσεις από θερμοκρασίες και πιέσεις, διαβρώσεις, προσκρούσεις, κλπ. Ανάλογες αιτίες είναι υπεύθυνες για ρήξεις δοχείων/δεξαμενών αποθήκευσης.

Εξετάσθηκαν οι επιπτώσεις των Σεναρίων που προαναφέρθηκαν από την ακτινοβολία λόγω της φωτιάς, καθώς και τη διασπορά επικίνδυνων ουσιών χρησιμοποιώντας τα όρια Επιπτώσεων Θερμικής Ακτινοβολίας που χρησιμοποιούνται στα ΣΑΤΑΜΕ του Ελλαδικού χώρου. Οι συνέπειες των ατυχημάτων παραμένουν σε γενικές γραμμές εντός της εγκατάστασης, αν εξαιρεθούν τμήματα του χώρου ανατολικά των δεξαμενών που ακτινοβολούνται (σε χαμηλά επίπεδα).

Στο Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΕΙΔΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ) περιγράφονται οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας

Νοτίου Αιγαίου σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης έκτασης, τα σενάρια ατυχημάτων και οι τρόποι αντιμετώπισης των επιπτώσεών τους.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για 20 ημέρες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου (Τμήμα Συλλογικών Οργάνων Κυκλάδων) επί της Πλ. Τσιροπινά, 84100 Ερμούπολη, Σύρου (τηλ. 2281361513) ή στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου επί της Ά Πλ. Τσιροπινά, 84100 Ερμούπολη, Σύρου (τηλ. 2281362723) αντίστοιχα και να καταθέτουν ή να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά (e-mail: ddtso@1730.syzefxis.gov.gr και dpp@cycl.pnai.gov.gr) τις απόψεις τους (στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης).

Η παραπάνω ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (http://www.pnai.gov.gr) στο πεδίο των ανακοινώσεων της Πολιτικής Προστασίας καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η ανωτέρω ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «**ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΖΑΝΕΤΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ