



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Τριοβάσαλος Μήλου
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 84800
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι. Βουλάγκας
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22873 61234
E mail: i.boylagkas@2885.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ)
(βάσει του Ν. 1650/1986 και της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Επωνυμία	-	
Είδος	Φερόμενη εκροή αστικών λυμάτων από δημοτική αποχέτευση	
Κατάταξη	-	
Θέση	Περιφέρεια:	Νοτίου Αιγαίου
		Π.Ε. Μήλου
	Δήμος:	Σερίφου
	Ταχ. Δ/νση:	Αυλόμωνας
	Συντεταγμένες:	X=546248,51 Y=4111020,57 (ΕΓΣΑ '87)
	Αριθμ. τηλ.:	-
	Email:	-
ΑΦΜ/ΔΟΥ	-	
Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου ή Υπευθύνου/Ιδιότητα		Δήμος Σερίφου

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	10-09-2026, 10:30	
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	Τακτικός	Έκτακτος ✓
	Μερικός ✓ Συνολικός	Συμπληρωματικός

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ	Το με αρ. πρ. 9009/20/739-α'/14-08-2026 έγγραφο του Αστυνομικού Σταθμού Σερίφου, με τα συνημμένα του (αρ. πρ. εισερχ. Π.Ν.Α. 2788/17-08-2026).
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΩΝ/ΙΔΙΟΤΗΤΑ	Ιωάννης Βουλάγκας, κλάδου Π.Ε. Περιβάλλοντος, Α' βαθμού, αναπληρωτής προϊστάμενος του Τμήματος Υποδομών & Περιβάλλοντος Π.Ε. Μήλου της Π.Ν.Αι..

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

A/A	Γ1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1.	Σύντομη περιγραφή
	Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω ελέγχου, στο σημείο με συντεταγμένες X=546248,51 και Y=4111020,57 (ΕΓΣΑ '87), αγνώστων λοιπών στοιχείων, δεν διαπιστώθηκε να πραγματοποιείται εκροή αστικών λυμάτων, δεν υπήρχαν λιμνάζοντα αστικά λύματα ή/και να αναδύονται στο σημείο οσμές προερχόμενες από αστικά λύματα. Δεν κατέστη δυνατόν να εξακριβωθεί η αιτία πρόκλησης της από 08-08-2026 διαπιστωθείσας από τον Αστυνομικό Σταθμό Σερίφου εκροής αστικών λυμάτων στο σημείο από το κεντρικό δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης της περιοχής.
2.	Ιστορικό ελέγχων, συμμόρφωσης και τυχόν προηγούμενες κυρώσεις
	Στο σημείο έχουν πραγματοποιηθεί από την υπηρεσία μας στις 11-07-2029 και 17-09-2020 έκτακτοι περιβαλλοντικοί έλεγχοι, εκδόθηκε η με αρ. πρ. οικ. 51942/661/18-04-2024 ΠΒΠ και η με αρ. πρ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/28464/1809/13-03-2025 Απόφαση επιβολής προστίμου στον Δήμο Σερίφου.

A/A	Γ2. ΑΔΕΙΕΣ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
1.	Σύμφωνα με την παρατήρηση θ, του Πίνακα Β, του Παραρτήματος της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΙΑ/64712/4464/2022 (ΦΕΚ 3636/Β), οι αγωγοί και τα δίκτυα ύδρευσης, καθώς και ακαθάρτων και επεξεργασμένων λυμάτων δεν κατατάσσονται και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση.
2.	-
3.	-
Παρατηρήσεις: -	

A/A	Γ3. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	Θορύβου	ΝΑΙ ΟΧΙ ✓
2.	Φωτογραφικό/Βιντεογραφικό υλικό	ΝΑΙ ✓ ΟΧΙ







Δ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Κατά την διάρκεια της αυτοψίας δεν προέκυψαν εμφανή στοιχεία ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Ε. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Απαιτείται από τον Δήμο Σερίφου η λήψη κάθε πρόσφορου και αναγκαίου μέτρου, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του δημοτικού αποχετευτικού δικτύου της υπόψη περιοχής, έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν αστοχίες, διαρροές αστικών λυμάτων και η ενδεχόμενη δημιουργία ανθυγιεινών και ρυπογόνων καταστάσεων.

Η παρούσα ενσωματώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου και επέχει θέση προσωρινής έκθεσης ελέγχου, η οποία καθίσταται οριστική (σε εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 3 της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024) και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με το εδαφ. (γ), της παρ. (11) του αρ. (20) του Ν. 4014/2011.

Ο

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΣΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J.B.A.' with a long horizontal stroke extending to the right.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΑΓΚΑΣ
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α΄ ΒΑΘΜΟΥ