



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ –
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Σάκη Καραγιώργα 22
Ταχ. Κώδικας : 84100 Σύρος
Πληροφορίες : Ε. Γαλαντή
Τηλέφωνο : 2281098806
E-mail : innov.d.p@pnai.gov.gr

Αρ. Πρ.: 3483/2026

Σχ. αρ. πρ.:2872/2026,2285/2026

Digitally
signed by
EIRINI
GALANTI
Date:
2026-10-15
10:47 EEST

ΠΡΟΣ: ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΗΣΙΩΝ
Πλατεία Τσιροπινά
841 00 Σύρος (Με αποδ.)
(Με email:m.voutsinos@deddie.gr)

ΚΟΙΝ: Πίνακας Κοινοποιήσεων

ΘΕΜΑ: Οριστική Έκθεση Ελέγχου, με ενσωματωμένο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) για τη λειτουργία του χώρου και τη διαχείριση υλικών του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στην περιοχή «Άγιος Ταξιάρχης – Σκυλάμπελα» Δήμου Μυκόνου.

ΣΧΕΤ:

1. Ο Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α΄/29-06-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει.
2. Η υπ' αρ. 30440/2024 (ΦΕΚ 6269/Β΄/13-11-2024) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
3. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α΄) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
4. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
5. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α΄) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
6. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α΄) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 [...]», όπως ισχύει.
7. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64712/4464/2022 (ΦΕΚ 3636/Β΄), με την οποία τροποποιήθηκε η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/Β΄/24-02-2022), σχετικά με την κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει.
8. Η υπ' αρ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28-02-2024 Υ.Α. (ΦΕΚ 1530/Β΄/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης ("ΜΕΣ") για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707/2025 (ΦΕΚ 3494/Β΄/04-07-2025) και ισχύει.

9. Το υπ' αρ. πρωτ. 255/13-03-2026 (αρ. εισερχ. 834/20-03-2026) έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου Μυκόνου.
10. Την από 26-03-2026 Έκθεση Αυτοψίας υπαλλήλων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
11. Το υπ' αρ. πρωτ. 9129/07-04-2026 (αρ. εισερχ. 1013/07-04-2026) έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣΧ Νοτίου Αιγαίου, με τα συνημμένα σε αυτό στοιχεία: α) το υπ' αρ. πρωτ. 255/13-03-2026 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου Μυκόνου και β) την από 11-02-2026 επώνυμη καταγγελία.
12. Την από 22-05-2026 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου (ΠΕΕ) Περιβαλλοντικής Επιθεώρησης υπαλλήλων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
13. Το με αρ. πρ. 1013/10-06-2026 έγγραφο της Υπηρεσίας μας «Κλήση σε Απολογία».
14. Η από 07-07-2026 αίτηση του ελεγχόμενου για παράταση προθεσμίας υποβολής απολογητικού υπομνήματος.
15. Το υπ' αρ. πρωτ.: Π. ΣΥΡΟΥ/159105/10-07-2026 έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με θέμα «Υποβολή απόψεων και διευκρινίσεων επί της Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου της 26-03-2026 αναφορικά με τον χώρο του ΔΕΔΔΗΕ στη θέση "Άγιος Ταξιάρχης – Σκυλάμπελα" Δήμου Μυκόνου», με τα συνημμένα σε αυτό στοιχεία και τη φωτογραφική τεκμηρίωση.
16. Το με αρ. πρ. 22169/21-8-2026 (Αρ. εισερχ.: 2872/24-08-2026) έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΧΩΣΧΕ Νοτ. Αιγαίου της Α.Δ.Α.
17. Το από 06-10-2026 (Αρ. εισερχ.: 3483/06-10-2026) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ελεγχόμενη εταιρεία, με τα συνημμένα σε αυτό συμπληρωματικά στοιχεία.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στις 26-03-2026 και ώρα 15:30 διενεργήθηκε αυτοψία στην περιοχή «Άγιος Ταξιάρχης – Σκυλάμπελα» του Δήμου Μυκόνου, ν. Μυκόνου, Π.Ε. Μυκόνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από τα στελέχη του Τμήματος Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας Κυκλάδων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Ζαχαρούλα Μενή, ΤΕ Περιβάλλοντος και Ειρήνη Γαλαντή ΤΕ Περιβάλλοντος.

Η αυτοψία διενεργήθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης του (9) σχετικού εγγράφου του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου Μυκόνου, το οποίο αφορά καταγγελία σχετικά με τη «*διαχείριση αποβλήτων από επιχείρηση*» και το οποίο αφορά στο ίδιο αντικείμενο με το (11) σχετικό. Η έκθεση αυτοψίας συνυπογράφηκε από τους προαναφερθέντες επιθεωρητές και τον υπάλληλο που βρισκόταν στο χώρο κατά το χρόνο του ελέγχου.

Κατά την αυτοψία και από τον έλεγχο των συλλεχθέντων στοιχείων και λαμβάνοντας υπόψη το (15) σχετικό απολογητικό υπόμνημα της ελεγχόμενης εταιρείας, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι οποίες αξιολογήθηκαν, ως προς τη σοβαρότητά τους σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 και τις διατάξεις της (8) σχετικής Υ.Α., ως εξής:

B.1. Παραβάσεις του αρ. 20 του ν. 4014/2011 (ΧΑΜΗΛΗΣ / ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας)

Παράβαση 1^η:

1. Αποθήκευση εξοπλισμού και μη επικίνδυνων αποβλήτων.

Ο ελεγχόμενος χώρος χρησιμοποιείται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την υπαίθρια αποθήκευση εξοπλισμού και υλικών του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν αποξηλωμένα υλικά, όπως μονωτήρες, ασφάλειες, στύλοι και μετασχηματιστές, καθώς και καινούργιος εξοπλισμός προς εγκατάσταση στο δίκτυο, τοποθετημένα εν μέρει επί ξύλινων παλετών και εν μέρει επί του φυσικού εδάφους. Επιπλέον, εντοπίστηκαν χύδην αποθηκευμένα μεταλλικά υπολείμματα, ξύλα και εξαρτήματα αυτών, καθώς και λοιπός μη λειτουργικός εξοπλισμός, τα οποία καταγράφηκαν στην Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου, ως μη επικίνδυνα απόβλητα.

Η ανεξέλεγκτη απόθεση των ανωτέρω μη επικίνδυνων αποβλήτων επί του φυσικού εδάφους, όπως περιγράφεται και αποτυπώνεται φωτογραφικά στην ΠΕΕ, συνιστά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 66 του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α΄/23-07-2021), όπως ισχύει, η οποία απαγορεύει την εγκατάλειψη, την απόρριψη ή την ανεξέλεγκτη διαχείριση αποβλήτων.

Απόψεις ελεγχόμενου:

Με το (15) σχετικό υπόμνημά της, η ελεγχόμενη εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποξηλωμένα υλικά παραμένουν προσωρινά στον χώρο έως τη μεταφορά τους στις κεντρικές αποθήκες της, όπου αξιολογείται η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, επισκευής ή οριστικής απόσυρσής τους. Παράλληλα, αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκαν εργασίες διευθέτησης των αποθηκευμένων υλικών και απομακρύνθηκαν όλα τα μη αξιοποιήσιμα υλικά, συγκεκριμένα υπολείμματα και σιδηρούχα στοιχεία, προσκομίζοντας σχετικές φωτογραφίες. Η εταιρεία με το (17) σχετικό προσκόμισε παραστατικά εσωτερικής διακίνησης υλικών προς τις κεντρικές Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ στην Αττική.

Αντίκρουση Απόψεων Ελεγχόμενου:

Ο ισχυρισμός της εταιρείας περί απομάκρυνσης όλων των μη αξιοποιήσιμων υλικών δεν γίνεται αποδεκτός ως επαρκώς τεκμηριωμένος, καθώς δεν έχουν επισυναφθεί παραστατικά αποστολής και παραλαβής, από τα οποία να προκύπτει η παράδοσή τους σε νομίμως λειτουργούντες φορείς ή εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων. Οι προσκομισθείσες φωτογραφίες αποτυπώνουν τον καθαρισμό του χώρου, αλλά δεν αποδεικνύουν τη νόμιμη διαχείριση των απομακρυνθέντων αποβλήτων. Τα παραστατικά με ημερομηνίες μεταγενέστερες της αυτοψίας, αφορούν κυρίως ξύλινους εμποτισμένους στύλους και λοιπό εξοπλισμό και λαμβάνονται υπόψη ως στοιχεία απομάκρυνσης των αναγραφόμενων σε αυτά υλικών. Απαιτείται συμπληρωματική τεκμηρίωση της απομάκρυνσης και της παράδοσης των λοιπών μη επικινδύνων αποβλήτων, που βρέθηκαν χύδην στον χώρο κατά την αυτοψία της Υπηρεσίας μας.

Προσδιορισμός σοβαρότητας της παράβασης: Η ανεξέλεγκτη απόθεση των μη επικίνδυνων αποβλήτων επί του φυσικού εδάφους αξιολογείται ως παράβαση χαμηλής σοβαρότητας, εντασσόμενη στη μεσαία κατηγορία κινδύνου ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 της ενότητας Δ του Παραρτήματος Ι της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β'08-03-2024), όπως ισχύει.

Παράβαση 2^η:

Μη επίδειξη στοιχείων περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τη δραστηριότητα αποθήκευσης εξοπλισμού και αποβλήτων από το δίκτυο μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (α/α 9γ Ομάδα 4 της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/Β'24-02-2022) .

Απόψεις ελεγχόμενου:

Με το (15) σχετικό απολογητικό υπόμνημά της, η εταιρεία υποστηρίζει ότι τα αποξηλωμένα υλικά του δικτύου διανομής παραμένουν προσωρινά στον ελεγχόμενο χώρο και στη συνέχεια μεταφέρονται στις κεντρικές αποθήκες της, όπου πραγματοποιείται τεχνική αξιολόγηση ως προς τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, αξιοποίησης, επισκευής ή οριστικής απόσυρσής τους. Κατά την ελεγχόμενη εταιρεία, πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, τα υλικά αυτά αποτελούν πάγιο εξοπλισμό της και δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως απόβλητα. Συνεπώς, δεν υφίσταται υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης της συγκεκριμένης εγκατάστασης προσωρινής παραμονής εξοπλισμού.

Αντίκρουση Απόψεων Ελεγχόμενου:

Κατά δήλωση του ελεγχόμενου φορέα, η δραστηριότητα στον συγκεκριμένο χώρο αφορά την προσωρινή αποθήκευση αποξηλωμένου εξοπλισμού του δικτύου, προς αποστολή σε άλλον χώρο για τεχνική εκτίμηση και αξιολόγηση και όχι εκτέλεση εργασιών διαλογής ή ταξινόμησης ΑΗΗΕ ή προετοιμασίας τους για επαναχρησιμοποίηση. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διευκρινίσεις και τα διαθέσιμα στοιχεία του ελέγχου, δεν τεκμηριώνεται η υπαγωγή της συγκεκριμένης δραστηριότητας στον α/α 9γ της Ομάδας 4, όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί στην ΠΕΕ. Ως εκ τούτου, οι απόψεις του ελεγχόμενου γίνονται αποδεκτές.

Παράβαση 3^η:

Η διαρροή ελαίων από τους έξι (6) διαρρηγμένους μετασχηματιστές, επί του φυσικού εδάφους συνιστά περιβαλλοντική υποβάθμιση, κατά παράβαση της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 1650/86, όπως ισχύει.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε η παρουσία έξι (6) διαρρηγμένων μετασχηματιστών, από τους οποίους είχε διαρρεύσει έλαιο επί του φυσικού εδάφους, ιδίως στην περιοχή με συντεταγμένες ΕΓΣΑ '87 Χ=620251, Υ=4145582, με εμφανή εξάπλωση λόγω της κλίσης του εδάφους και αισθητή δυσοσμία. Η Υπηρεσία μας παρέπεμψε το ζήτημα στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν.

4819/2021, για τη διακρίβωση και αξιολόγηση της ρύπανσης και τον καθορισμό των απαιτούμενων έργων εξυγίανσης και αποκατάστασης. Ωστόσο, η παραπομπή αυτή δεν διακόπτει τη διαδικασία του περιβαλλοντικού ελέγχου, η οποία συνεχίζεται από την Υπηρεσία μας στο πλαίσιο εφαρμογής του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ), ως προς την αξιολόγηση της διαπιστωθείσας παράβασης και των απόψεων του ελεγχόμενου φορέα.

Απόψεις Ελεγχόμενου:

Με το (15) σχετικό απολογητικό υπόμνημά της, η εταιρεία αποδίδει τις ζημιές στους μετασχηματιστές και τις συνακόλουθες διαρροές ελαίων σε ενέργειες τρίτων με σκοπό την αφαίρεση υλικών και αναφέρει ότι έχει υποβάλει μήνυση κατ' αγνώστων. Επιπλέον, δηλώνει ότι βρίσκεται σε διαδικασία προγραμματισμού εργασιών εξυγίανσης και αποκατάσταση του εδάφους από εξουσιοδοτημένο εξωτερικό συνεργάτη.

Αντίκρουση Απόψεων Ελεγχόμενου:

Η εταιρεία επικαλείται ότι οι διαρροές των ελαίων από τους μετασχηματιστές προκλήθηκαν από ενέργειες τρίτων. Το γεγονός αυτό δεν αναιρεί τη διαπιστωθείσα παράβαση. Συνεπώς, οι απόψεις του ελεγχόμενου δεν γίνονται δεκτές ως προς την άρση της διαπιστωθείσας παράβασης.

Προσδιορισμός σοβαρότητας της παράβασης: Η παράβαση αξιολογείται ως μέτριας σοβαρότητας, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 «Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης» της ενότητας Δ του Παραρτήματος Ι της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β' /08-03-2024), όπως ισχύει. Για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η διαρροή ελαίων από έξι (6) διαρρηγμένους μετασχηματιστές επί του φυσικού εδάφους, η εμφανής εξάπλωσή τους λόγω της κλίσης του εδάφους και η αισθητή δυσοσμία.

Γ. Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

Προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η ελεγχόμενη εταιρεία οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Ανεξέλεγκτη απόθεση μη επικίνδυνων αποβλήτων επί του φυσικού εδάφους	Για τα απόβλητα που η εταιρεία δηλώνει ότι έχουν ήδη απομακρυνθεί, να υποβληθούν παραστατικά αποστολής και παραλαβής ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία να προκύπτουν ο προορισμός και ο αποδέκτης τους.	Χαμηλή	Εντός ενός (1) μήνα
3	Διαρροή ελαίων από διαρρηγμένους μετασχηματιστές	Α) Να ληφθούν άμεσα μέτρα για την παύση τυχόν συνεχιζόμενων διαρροών και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης των ελαίων.	Μέτρια	Α) Άμεσα Β) Εντός δέκα (10) μηνών

επί του φυσικού εδάφους	Β) Να πραγματοποιηθεί η συλλογή και νόμιμη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων από κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς. Η διακρίβωση της έκτασης της ρύπανσης και οι εργασίες εξυγίανσης και αποκατάστασης του εδάφους να πραγματοποιηθούν σε συνεννόηση με την αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σύμφωνα με τις οδηγίες και τους όρους της. Να υποβληθούν στην Υπηρεσία μας τα παραστατικά και συνοδευτικά έγγραφα παράδοσης των αποβλήτων στους τελικούς αποδέκτες, τεχνική έκθεση των εργασιών και φωτογραφική τεκμηρίωση πριν και μετά τις εργασίες.		
-------------------------	--	--	--

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο ελεγχόμενος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4843/2021. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει για κάθε παράβαση όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15 του ανωτέρω άρθρου.

Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 όπως ισχύει και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530/Β/2024), όπως ισχύει.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την εν λόγω δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δε δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων, χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Το παρόν αποστέλλεται:

1. Στην ελεγχόμενη εταιρεία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), η οποία καλείται να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την άρση των διαπιστωθεισών παραβάσεων, σύμφωνα με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών και εντός των προβλεπόμενων σε αυτό προθεσμιών, υποβάλλοντας στην Υπηρεσία μας την απαιτούμενη Δήλωση Συμμόρφωσης, συνοδευόμενη από τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

2. Στη Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυκλάδων της Π.Ν.Α., για την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με την παρ. 11γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α'), όπως ισχύει.
3. Στη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών, καθώς και στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ. (φορέα διαχείρισης του ΗΠΜ), σε εφαρμογή των οριζόμενων στην ενότητα Ε του Παραρτήματος Ι της (8) σχετικής Υ.Α.
4. Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σε συνέχεια του υπ' αρ. πρωτ. 22169/21-08-2026 εγγράφου της, για ενημέρωση και περαιτέρω ενέργειες αρμοδιότητάς της, ως προς τη διακρίβωση και αξιολόγηση της ρύπανσης και τον καθορισμό των απαιτούμενων έργων εξυγίανσης και αποκατάστασης του εδάφους.



**Μ.Ε.Π.
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ**

Ε.Δ.
1. ΧΑ
2. Φ.Κατ. ΜΥΚ/233

Πίνακας Κοινοποιήσεων:

ΥΠ.ΕΝ

1. Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, (Email: sec.dipa@prv.ypeka.gr)
2. Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών, (Email: sene.tep@prv.ypeka.gr)
3. Περιφέρεια Νοτ. Αιγαίου, Δ/ση Ψηφιακών Εφαρμογών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Προστασίας Τμ. Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας - Email: digi.d.support@pnai.gov.gr (Για ανάρτηση)
4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, ΔΙΠΕΧΩΣΧ Νοτ. Αιγαίου, (Email: i.petsopoulos@apdaigaiou.gov.gr)