Digitally signed by ATHINA SANTORINAIOU
Date: 2026-11-03 14:30 EET

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ ΝΑΞΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Τ.Κ.: 84300
Πληροφορίες: Α. Σαντορινάιου
Τηλ.: 22853-61430
e-mail: penenv@2892.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: **Πίνακας Αποδεκτών**

ΚΟΙΝ.: **Πίνακας Κοινοποιήσεων**

ΘΕΜΑ: Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης στον κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλο λόγω υπέρβασης εκπομπών θορύβου από τη λειτουργία μονάδας (μοτέρ) απαγωγικού συστήματος/ εξαερισμού του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ» (μεζεδοπωλείο) εντός παραδοσιακού οικισμού «Πρόδρομος» ν. Πάρου (μη συμμόρφωση με το Π.Δ.Ε. της 162254/2027/5-12-2023 Ο.Ε.Ε.)

Α. Σχετική Περιβαλλοντική Νομοθεσία - Αποφάσεις - Έγγραφα - Εκθέσεις Αυτοψίας ή Φύλλα Ελέγχου – Προσωρινή Έκθεση ελέγχου και λοιπά σχετικά έγγραφα / στοιχεία

1. Ο Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
2. Η υπ' αρ. πρωτ. 30440/2024 (ΦΕΚ 6269/Β/2024) Απόφαση Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί έγκρισης τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, όπως ισχύει
3. Η υπ' αριθμ. 164255/699/ΦΕΚ 6754/Β/10-12-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου: «Συγκρότηση γραφείων στα Τμήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου», όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 1268/ΦΕΚ 1541/Β/17-3-2026 Απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου
4. Η με αρ. πρωτ. 178095/743/24-12-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου: «Εξουσιοδότηση υπογραφής Με Εντολή Περιφερειάρχη» (ΑΔΑ: ΨΩ717ΛΞ-3ΝΒ)
5. Η υπ' αρ. πρωτ. 7260/553/20-1-2025 Απόφαση Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου: «Μετακίνηση υπαλλήλων»
6. Η υπ' αρ. πρωτ. οικ. 1161/22-4-2026 (ΑΔΑ: ΕΠ7Μ7ΛΞ-8Ω0) Απόφαση Αναπλ. Προϊσταμένης της Γεν. Δ/νσης Αειφόρου Ανάπτυξης & Καινοτομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου: «Τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. οικ. 21845/491/13-2-2025 (ΑΔΑ: ΨΕ157ΛΞ-Ζ04) Απόφασης»
7. Η με αρ. πρωτ. 3717/21-7-2026 Απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου: «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη Αειφόρου Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: 684Λ7ΛΞ-ΘΔ7)
8. Η με αρ. πρωτ. 3943/28-7-2026 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Π.Ν.Αι.: «Ορισμός αναπληρώτριας προϊσταμένης στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας της Γενικής Δ/νσης Αειφόρου Ανάπτυξης και Καινοτομίας»
9. Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α): «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί & ισχύει
10. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α): «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος"
11. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α) και ειδικότερα το ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ αυτού: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ»
12. Ο Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α) και ειδικότερα το Μέρος Δ΄ αυτού: «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
13. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/ΦΕΚ776/Β/2022: «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης ("ΜΕΣ") για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις»
14. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/ΦΕΚ1530/Β/2024: «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707/ΦΕΚ 3494/Β/2025 και ως ισχύει
15. Η υπ' αρ. πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 (ΑΔΑ ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1) Εγκύκλιος: «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις
16. Το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α/6-10-1981): «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει»

17.Η με αρ. πρωτ. εισερχ. 110526/1312/16-8-2023 αίτηση – καταγγελία κ. Χαράλαμπου Πανδή
18. Η από 8-11-2023 έκθεση αυτοψίας υπαλλήλου Γρ. Περιβάλλοντος & Υδρ/μίας Νάξου της Π.Ν.Αι.
19. Η από 27-11-2023 προσωρινή έκθεση ελέγχου με θέμα: "Έκτακτος, μερικός περιβαλλοντικός έλεγχος εκπομπών θορύβου από τη λειτουργία μονάδας (μοτέρ) απαγωγικού συστήματος/εξαερισμού του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ» (μεζεδοπωλείο) του κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλου, εντός του παραδοσιακού οικισμού «Πρόδρομος» ν. Πάρου"
20. Το με αρ. πρωτ. 110526/1312/28-11-2023 έγγραφο ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κυκλάδων της Π.Ν.Αι. περί διαβίβασης της (19) σχετ. - Κλήση για παροχή απόψεων
21. Το με αρ. πρωτ. εισερχ. 162254/2027/29-11-2023 απαντητικό υπόμνημα του κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλου στο (20) σχετ.
22. Η με αρ. πρωτ. 162254/2027/5-12-2023 Οριστική Έκθεση Ελέγχου ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κυκλάδων της Π.Ν.Αι. *που αφορά στον από 8/11/2023 έκτακτο, μερικό περιβαλλοντικό έλεγχο εκπομπών θορύβου από τη λειτουργία μονάδας (μοτέρ) απαγωγικού συστήματος/εξαερισμού του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ» (μεζεδοπωλείο) του κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλου, εντός του παραδοσιακού οικισμού «Πρόδρομος» ν. Πάρου*
23. Η με αρ. πρωτ. εισερχ. 110621/1466/13-8-2024 υποβληθείσα Δήλωση Συμμόρφωσης από τον κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλο, με τα συν/να σε αυτή (τιμολόγιο πώλησης – δ. αποστολής και φωτογραφίες)
24. Η από 9-8-2024 ενυπόγραφη δήλωση του υπευθύνου της επιχείρησης κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλου
25. Η από 9-10-2024 έκθεση αυτοψίας υπαλλήλου Γρ. Περιβάλλοντος & Υδρ/μίας Νάξου της Π.Ν.Αι.
26. Η από 31-7-2025 Προσωρινή Έκθεση επαναληπτικού – συμπληρωματικού ελέγχου: "*Έκτακτος, επαναληπτικός / συμπληρωματικός περιβαλλοντικός έλεγχος εκπομπών θορύβου από τη λειτουργία μονάδας (μοτέρ) απαγωγικού συστήματος/εξαερισμού του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ» (μεζεδοπωλείο) του κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλου, εντός του παραδοσιακού οικισμού «Πρόδρομος» ν. Πάρου*"
27. Το με αρ. πρωτ. 110621/1466/2024/12-8-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας: «Κλήση σε απολογία του κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλου, λόγω μη συμμόρφωσης σε Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών»
28. Η με αρ. πρωτ. εισερχ. 2964/14-8-2025 υποβληθείσα νεότερη Δήλωση Συμμόρφωσης από τον κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλο
29. Η από 12-11-2025 έκθεση αυτοψίας υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας
30. Η από 8-5-2026 συμπληρωματική προσωρινή έκθεση ελέγχου: "*Συμπληρωματικός, έκτακτος μερικός περιβαλλοντικός έλεγχος εκπομπών θορύβου από τη λειτουργία μονάδας (μοτέρ) απαγωγικού συστήματος/εξαερισμού του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ» (μεζεδοπωλείο) του κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλου, εντός του παραδοσιακού οικισμού «Πρόδρομος» ν. Πάρου*"
31. Το με αρ. πρωτ. οικ. 1401/11-5-2026 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς ΔΗΛΕΔ: «Αναζήτηση στοιχείων οικονομικής δραστηριότητας»
32. Το με αρ. πρωτ. ΕΜΠ 40912/26-6-2026 απαντητικό έγγραφο της ΑΑΔΕ στο (31) σχετ.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στοιχεία ελέγχου

1. Ημερομηνίες ελέγχου: 8-11-2023, 9-10-2024, 12-11-2025
2. Ονοματεπώνυμα επιθεωρητών/ελεγκτών: Αθηνά Σαντοριναίου, Βιολόγος - Π.Ε. Περιβάλλοντος, υπάλληλος της Υπηρεσίας μας
3. Τόπος ελέγχου: μεζεδοπωλείο «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ» - Πρόδρομος ν. Πάρου
4. Υπεύθυνος Δραστηριότητας: κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλος

- Σύμφωνα με την από 8-11-2023 έκθεση αυτοψίας (18 σχετ.) υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας και τη (19) σχετ. Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου, από τον έλεγχο εκπομπών θορύβου που πραγματοποιήθηκε σχετικά με τη λειτουργία μονάδας (μοτέρ) απαγωγικού συστήματος/εξαερισμού του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – μεζεδοπωλείου με την επωνυμία «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ» του κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλου στον Πρόδρομο ν. Πάρου, διαπιστώθηκε υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου (ΦΕΚ 293/Α/1981) κατά 52,6dB – 50,00db = 2,6dB.
- Η Υπηρεσία μας προέβη σε κλήση του κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλου - εκπροσώπου του υπόψη καταστήματος για παροχή απόψεων [(20) σχετ.]. Ο κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλος απάντησε στο (20) σχετ. έγγραφο της Υπηρεσίας μας διά του (21) σχετ. Υπομνήματος, σύμφωνα με το οποίο: *ο ίδιος θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες καλώντας αρμόδιο τεχνικό ώστε ο υπόψη θόρυβος να μειωθεί στο όριο που προβλέπεται από τη νομοθεσία, το δε περιθώριο για την ολοκλήρωση των εργασιών προβλέπεται σε διάστημα δύο μηνών*.

- Ακολούθως, συντάχθηκε η (22) σχετ. Οριστική Έκθεση Ελέγχου με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) και εν συνεχεία υποβλήθηκε η (23) σχετ. Δήλωση Συμμόρφωση του κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλου, σύμφωνα με την οποία: *έχουν πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες εργασίες και η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί πλήρως ως προς τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα: έχει αγοραστεί και τοποθετηθεί νέος ανοξείδωτος σωλήνας και ειδική μονάδα μοτέρ εξαερισμού καταστήματος, ώστε ο θόρυβος να μην υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο*. Επίσης, υποβλήθηκε η από 9-8-2024 [(24) σχετ.] ενυπόγραφη δήλωση του υπευθύνου της επιχείρησης κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλου, σύμφωνα με την οποία: *η εγκατάσταση του ηχομονωτικού κιβωτίου θα ολοκληρωθεί αυθημερόν ή το αργότερο έως 11/8/2024*.
- Στις 9-10-2024 πραγματοποιήθηκε επαναληπτικός έλεγχος [(25) & (26) σχετ.], σύμφωνα με τον οποίο διαπιστώθηκε υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου κατά 53dB – 50db = 3dB από τη λειτουργία της μονάδας (μοτέρ) απαγωγικού συστήματος/εξαερισμού του υπόψη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου, προέκυψε μη συμμόρφωση στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) που περιλαμβάνεται στην (22) σχετ. Οριστική Έκθεση Ελέγχου.
- Η Υπηρεσία μας προέβη σε κλήση του ελεγχόμενου για παροχή απόψεων [(27) σχετ.] λόγω μη συμμόρφωσης στο Π.Δ.Ε. της (22) σχετ. Ο.Ε.Ε. και ο κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλος απάντησε με την (28) σχετ. νεότερη Δήλωση Συμμόρφωσης, σύμφωνα με την οποία: *έχουν πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες εργασίες και η επιχείρηση «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ» έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμόρφωσή της με τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα: (α) έγινε αντικατάσταση και τοποθέτηση νέου ανοξείδωτου σωλήνα απαγωγής, (β) τοποθετήθηκε μοτέρ εξαερισμού κατάλληλων προδιαγραφών, με στόχο τη μείωση των εκπομπών θορύβου εντός των επιτρεπόμενων ορίων και (γ) ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση ηχομονωτικού καλύμματος που συμβάλει στη μείωση της ηχητικής ρύπανσης*.

- Ακολούθως, στις 12-11-2025 πραγματοποιήθηκε νεότερος επαναληπτικός έλεγχος [(29) & (30) σχετ.],, σύμφωνα με τον οποίο δεν προέκυψε υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου από τη λειτουργία της μονάδας (μοτέρ) απαγωγικού συστήματος/εξαερισμού του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ» (μεζεδοπωλείο) του κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλου στον Πρόδρομο ν. Πάρου.

<u>Β. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ</u>

Λαμβάνοντας υπόψη:

- τις διαπιστώσεις της (22) σχετ. Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου και το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών που είχε τεθεί σε αυτή
- την υποβολή της (23) σχετ. Δήλωσης Συμμόρφωσης και της (24) σχετ. ενυπόγραφης δήλωσης του κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλου, καθώς και τις διαπιστώσεις του (25) σχετ. επαναληπτικού ελέγχου και της συναφούς έκθεσης ελέγχου [(26) σχετ.],
- την υποβολή της (28) σχετ. νεότερης Δήλωσης Συμμόρφωσης του κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλου και τις διαπιστώσεις του (29) σχετ. νέου επαναληπτικού ελέγχου και της συναφούς έκθεσης ελέγχου [(30) σχετ.],

προκύπτουν τα κάτωθι:

<u>Παράβαση 1</u>: Ο εκπεμπόμενος θόρυβος από τη λειτουργία της μονάδας (μοτέρ) του απαγωγικού συστήματος/εξαερισμού του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ» (μεζεδοπωλείο) του κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλου εντός οικισμού «Πρόδρομος» ν. Πάρου υπερέβαινε το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 1180/ΦΕΚ 293/Α/1981 (μη συμμόρφωση με το Π.Δ.Ε. της 162254/2027/5-12-2023 Ο.Ε.Ε.).
Συγκεκριμένα, από τα σημεία ελέγχου που επιθεωρήθηκαν κατά τη διενέργεια του από 9-10-2024 επαναληπτικού ελέγχου εκπομπών θορύβου, διαπιστώθηκε υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου (ΦΕΚ 293/Α/1981) κατά κατά 53dB – 50db = 3dB. Ως εκ τούτου, προέκυψε μη συμμόρφωση στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) που περιλαμβάνεται στην (22) σχετ. Οριστική Έκθεση Ελέγχου.

<u>Αντίκρουση ελεγχόμενου</u>: Σύμφωνα με την (23) σχετ. Δήλωση Συμμόρφωση του κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλου, *έχουν πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες εργασίες και η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί πλήρως ως προς τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα:*

έχει αγοραστεί και τοποθετηθεί νέος ανοξείδωτος σωλήνας και ειδική μονάδα μοτέρ εξαερισμού καταστήματος, ώστε ο θόρυβος να μην υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Επίσης, σύμφωνα με την από 9-8-2024 [(24) σχετ.] ενυπόγραφη δήλωση του κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλου: *η εγκατάσταση του ηχομονωτικού κιβωτίου θα ολοκληρωθεί αυθημερόν ή το αργότερο έως 11/8/2024.*Τα ανωτέρω αναφερόμενα στην (23) σχετ. Δήλωση Συμμόρφωσης και την (24) σχετ. ενυπόγραφη δήλωση του κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλου δεν γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία μας, καθότι κατά τον χρόνο διενέργειας του από 9-10-2024 επαναληπτικού ελέγχου εκπομπών θορύβου (25 & 26 σχετ.) διαπιστώθηκε μη-συμμόρφωση με το Π.Δ.Ε. της (22) σχετ. Ο.Ε.Ε.

Κατά συνέπεια βεβαιώνεται η ακόλουθη παράβαση της (22) σχετ. Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου:

Παράβαση 1: Ο εκπεμπόμενος θόρυβος από τη λειτουργία της μονάδας (μοτέρ) του απαγωγικού συστήματος/εξαερισμού του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ» (μεζεδοπωλείο) του κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλου εντός οικισμού «Πρόδρομος» ν. Πάρου υπερέβαινε το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 1180/ΦΕΚ 293/Α/1981.

Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 1650/86

Γ1. Εισήγηση για την επιβολή προστίμου

Σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11, στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, η αρμόδια αρχή προχωρά στην επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 15γ (πρόστιμο). Το πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4014/11 (παρ. 1 και 1α) και τις διατάξεις της (14) σχετ. Υ.Α. (ενότητες Ε και ΣΤ του Παραρτήματος).

Συνεπώς, για την Π1 Παράβαση της (22) σχετ. Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, η οποία αξιολογείται ως **χαμηλής σοβαρότητας** και για την οποία δεν υπήρξε συμμόρφωση με το Π.Δ.Ε. σύμφωνα με τον (25) σχετ. επαναληπτικό έλεγχο, **το εισηγούμενο πρόστιμο στον κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλο** ανέρχεται στα **χίλια σαράντα τέσσερα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (1.044,68 €),** το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 (παρ. 1 και 1α) όπως ισχύει, την παρ. 1β του άρθρου 180 του Ν. 5037/2023 και τις διατάξεις της (14) σχετ. Υ.Α., λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενων ελέγχων (ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης), ότι πρόκειται για οικονομική δραστηριότητα για την οποία ζητήθηκαν [με το (31) σχετ.] από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και προσκομίστηκαν στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας [(32 σχετ.)], υπήρξε πλήρης συμμόρφωση μετά την αυτοψία και πριν από την έκδοση της παρούσας Π.Β.Π. και δεν υπήρξε εμφανής πρόθεση για προσπορισμό κέρδους.

Πίνακας υπολογισμού εισηγούμενου προστίμου

Βάσει Ενότητας (ΣΤ) του Παραρτήματος Ι της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 $$ΥΠ = ΠΒ * \Sigma_{ΣΚΕ} * ΣΒ * \prod_{i=1}^{4} ΣΕΕΠ_i$$		
Κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης	Β	
Ποσό βάσης	0,12	
Συντελεστής βαρύτητας λόγω χαμηλής σοβαρότητας / μη διοικητική παράβαση	2,5	
Συντελεστής ΣΚΕ (οικονομική δραστηριότητα)	7.965,45	
Ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης	1,0	Γινόμενο συντελεστών = 0,6
Πλήρης συμμόρφωση	0,6	
Μη εμφανής πρόθεση για προσπορισμό άμεσου ή έμμεσου κέρδους	1,0	
Δεν υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος	1,0	
Ύψος προστίμου	**1.433,78** €	

Σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 21 του Ν. 4014/2014, για τις παραβάσεις χαμηλής σοβαρότητας, το πρόστιμο δεν υπερβαίνει το 0,5% επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, βάσει του κύκλου εργασιών της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Ως εκ τούτου, στην προκειμένη περίπτωση το συνολικό ύψος του εισηγούμενου προστίμου ανέρχεται σε χίλια σαράντα τέσσερα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (1.044,68 €).

Κατόπιν των ανωτέρω,

Εισηγούμαστε:

Την επιβολή της διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) συνολικού ύψους: χίλια σαράντα τέσσερα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (1.044,68 €), στον κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλο, λόγω μη συμμόρφωσης με το Π.Δ.Ε. της 162254/2027/5-12-2023 Ο.Ε.Ε. και συγκεκριμένα λόγω υπέρβασης εκπομπών θορύβου από τη λειτουργία μονάδας (μοτέρ) απαγωγικού συστήματος/ εξαερισμού του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ» (μεζεδοπωλείο) εντός παραδοσιακού οικισμού «Πρόδρομος» ν. Πάρου.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με την παρ. 2, του αρ. 21 του Ν. 4014/2011 ως ισχύει και κατόπιν της υπ' αρ. πρωτ. 3717/21-7-2026 (ΑΔΑ: 684Λ7ΛΞ-ΘΔ7) Απόφασης Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, είναι η Αντιπεριφερειάρχης Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Γ2. Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Σύμφωνα με τον από 12-11-2025 επαναληπτικό έλεγχο της Υπηρεσίας μας [(29) & (30) σχετ.] που πραγματοποιήθηκε κατόπιν της (28) σχετ. νεότερης Δήλωσης Συμμόρφωσης, δεν προέκυψε υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου από τη λειτουργία της μονάδας (μοτέρ) απαγωγικού συστήματος/εξαερισμού του Κ.Υ.Ε. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ» (μεζεδοπωλείο) του κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλου στον Πρόδρομο ν. Πάρου. Ως εκ τούτου:

α) για την ανωτέρω παράβαση δεν προσαρτάται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της παρ. 15γ. του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 και της παρ. 1 του άρθρου 21 του ίδιου Νόμου, όπως ισχύουν και της Ενότητας (Η) της (14) σχετ. Υ.Α. και

β) η (30) σχετ. συμπληρωματική προσωρινή έκθεση ελέγχου καθίσταται οριστική, σύμφωνα με το άρθρο 50 – παρ.11β. του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α).

Η Π.Β.Π. αποστέλλεται:

1. στην αρμόδια Αντιπεριφερειάρχη Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την έγγραφη αποδοχή της εισηγούμενης επιβολής του προστίμου της ενότητας Γ1, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4843/2021, προκειμένου η Υπηρεσία μας να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες.
2. στη Δ/νση Ψηφιακών Εφαρμογών, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Προστασίας / Τμήμα Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας της Π.Ν.Αι., για την ανάρτηση της παρούσας, σύμφωνα με το εδαφ. (γ), της παρ. (11) του αρ. (20) του Ν. 4014/2011 και την παρ. Θ της (15) σχετ. Εγκυκλίου

και κοινοποιείται στη Γενική Δ/νση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών του Υ.Π.ΕΝ., καθώς και στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ. (Φορέας Διαχείρισης του Η.Π.Μ.), σε εφαρμογή των οριζομένων στην Ενότητα Ε του Παραρτήματος Ι της (14) σχετ. Υ.Α.

Μ.Ε.Π.
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ε.Δ.:
1. ΔΙ.ΠΕ.ΒΙ.
2. Φ98/Κατ./Πάρος
3. Γραφείο Περιβάλλοντος

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ Α΄ ΒΑΘΜΟ

Πίνακας Αποδεκτών:

1. Π.Ν.Αι. - Δ/νση Ψηφιακών Εφαρμογών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Προστασίας
Τμήμα Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας
(digi.d.support@pnai.gov.gr)

2. Αντιπεριφερειάρχης Αειφόρου Ανάπτυξης της Π.Ν.Αι.
κα Ελισάβετ Χωριανοπούλου
Μήλος Τ.Κ. 84800 (με αποδ.)

3. κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλος
Μεζεδοπωλείο «BYZANTINO»
Πρόδρομος Πάρου (με αποδ.)
Αποστολή και με e-mail:
(papadomich@outlook.com)

Πίνακας Κοινοποιήσεων:

1. Υ.Π.ΕΝ. – ΔΙ.Π.Α.
(sec.dipa@prv.ypeka.gr)

2. Υ.Π.ΕΝ. - Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών
(sene.tep@prv.ypeka.gr)

3. κ. Χαράλαμπο Πανδή
(fatboy@otenet.gr)